




建筑消防设施维护保养报告

工 程 名 称: 池州市贵池区牌楼镇养老服务中心消防维保



委 托 单 位: 池州市贵池区牌楼镇养老服务中心

技 术 服 务 时 间: 2025 年 02 月 8 日

服 务 机 构 名 称: 池州市一安消防设备有限公司



建筑消防设施维修保养记录表

项目名称	池州市一安消防设备有限公司维保		
维保日期	2015年2月8日		
维保依据	《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010等规范		
真消防设施列表	<input checked="" type="checkbox"/> A 消防供配电设施 <input checked="" type="checkbox"/> B 火灾自动报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> C 消防给水设施 <input checked="" type="checkbox"/> D 消火栓和消防炮 <input type="checkbox"/> E 自动喷水灭火系统	<input type="checkbox"/> F 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> G 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> H 机械加压送风系统 <input type="checkbox"/> I 机械排烟系统 <input checked="" type="checkbox"/> J 应急照明和疏散指示标志	<input checked="" type="checkbox"/> K 应急广播系统 <input type="checkbox"/> L 消防专用电话 <input checked="" type="checkbox"/> M 消防分隔设施 <input type="checkbox"/> N 消防电梯
	其它项维保		
	<p style="text-align: center;">发现维修问题处：无任何故障现象</p>		
维保情况说明			
维保人员 (签字)		项目负责人 (盖章)	
技术负责人 (盖章)		甲方负责人 (签字)	
填写说明	<p>测试项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求，对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。</p> <p>注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”，无设备情况打“—”存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。</p>		

建筑消防设施维修保养记录表

维保内容		保养状况	故障及处理
火灾自动报警系统	火灾探测器	外观及运行状态，测试报警功能。	√
	手动报警按钮	外观及运行状态，测试报警功能。	√
	消火栓按钮	外观及运行状态，测试报警功能。	√
	声光警报器	外观及运行状态，测试警报功能。	√
	火灾显示盘	测试警报、显示功能。	√
	火灾报警联动控制器	外观及运行状态，测试火灾报警、故障、自检、消音、复位、显示和打印功能。 测试联动控制和远程启停功能。	√ √
应急广播	广播主机、扩音机、扬声器	测试播音、自检、显示功能。	√
消防专用电话	电话主机、分机	测试消防电话与消防控制室对讲通话功能。	--
消防给水及消火栓系统	消防水池	外观，核对储水量。	√
	消防水箱	外观，核对储水量。	--
	稳（增）压泵及气压水罐	外观及运行状态，测试稳压、增压能力，手/自动启停泵功能。	--
	消防水泵及控制柜	工作状态，测试手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能。	√
	水泵接合器	外观及附件完整情况。	--
	室内消火栓	外观及配件完整情况，测试最不利点消火栓压力。	--
	室外消火栓	外观及配件完整情况，测试室外消火栓压力。	√

建筑消防设施维修保养记录表

维保内容			保养状况	故障及处理
自动喷水灭火系统	喷淋头	外观，有无渗漏、涂层、腐蚀、损坏或变形。	--	
	报警阀组	外观，压力、信号阀，测试放水报警、启泵功能。	--	
	水流指示器	外观和开闭状态，测试反馈功能。	--	
	末端试水装置	外观，检查压力、测试放水启泵功能。	--	
防排烟系统	控制柜	外观及工作状态，测试手动启停风机功能。	--	
	风机	外观及工作状态，测试启动、停止功能。	--	
	风阀	外观，测试手动/自动开启功能。	--	
应急照明疏散指示系统	应急照明灯	外观和工作状态。	+	正常
	疏散指示标志	外观和工作状态。	✓	
	控制器	外观和工作状态，测试应急状态功能转换功能	--	
防火分隔设施	防火卷帘	外观及配件完整性，测试手动、自动控制功能。	--	
	防火门	外观及配件完整性，防火门启闭状态。	✓	
消防电梯		外观及工作状况，消防电梯应急功能。	--	
消防供配电设施	消防配电	消防电源主电源、备用电源工作状态，主、备电切换功能。	✓	
	自备发电机组	外观及工作状态，测试发电机自动、手动启动功能。	--	

建筑消防设施维修保养记录表

维保内容		保养状况	故障记录及处理
气体（气溶胶、厨房灭火、干粉）灭火系统	全部系统组件	外观及工作状态，测试贮存容器/驱动瓶组的压力，灭火剂有效期。	--
	喷嘴、孔口	外观，有无损坏、变形等。	--
	气体灭火控制器	外观及工作状态，测试探测器报警、声光警报功能；测试模拟启动功能。	--
消防炮灭火系统	消防炮	外观，测试回转机构动作是否正常。	--
	消防泵组	外观，测试启动运转是否正常。	--
	控制装置	外观，测试运行是否正常。	--
泡沫灭火系统	全部系统组件	外观及运行状态。	--
	泡沫比例混合器泡沫液储罐	外观及运行状态，核对泡沫液有效期及储存量。	- -
	泡沫消火栓	外观，测试启闭性能。	- -

维保测试记录凭条

牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12143128 00102316	牌楼敬老院 C1,1层249号 广播 2025.02.08 12122150 00101249	牌楼敬老院 C2,2层165号 光电探测器 2025.02.08 12119138 00101149
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12143121 00102316	牌楼敬老院 B1,1层246号 广播 2025.02.08 12122153 00101246	牌楼敬老院 C2,2层202号 光电探测器 2025.02.08 12118149 00101149
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12142113 00102316	牌楼敬老院 B2,1层247号 广播 2025.02.08 12122155 00101247	牌楼敬老院 C2,2层204号 光电探测器 2025.02.08 12118129 00101150
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12141152 00102316	牌楼敬老院 A3,1层245号 广播 2025.02.08 12122153 00101245	牌楼敬老院 B3,1层214号 手动按钮 2025.02.08 12118164 00101214
牌楼敬老院 C1,2层221号 手动按钮 断路 2025.02.08 12140149 00101221	牌楼敬老院 A2,1层244号 广播 2025.02.08 12122152 00101244	牌楼敬老院 B3,1层108号 光电探测器 2025.02.08 12117157 00101072
牌楼敬老院 C1,2层221号 手动按钮 断路 2025.02.08 12140163 00101221	牌楼敬老院 A1,1层243号 广播 2025.02.08 12122151 00101243	牌楼敬老院 B3,1层186号 光电探测器 2025.02.08 12117141 00101079
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12138115 00102316	牌楼敬老院 B4,1层233号 切断市电 2025.02.08 12122141 00101233	牌楼敬老院 B2,1层212号 手动按钮 2025.02.08 12117114 00101212
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12137156 00102316	牌楼敬老院 B4,1层241号 声光警报器 2025.02.08 12122131 00101252	牌楼敬老院 B3,1层103号 光电探测器 2025.02.08 12117107 00101067
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12136148 00102316	牌楼敬老院 B4,1层249号 广播 2025.02.08 12122131 00101249	牌楼敬老院 B3,1层181号 光电探测器 2025.02.08 12116149 00101063
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12136145 00102316	牌楼敬老院 B4,1层233号 切断市电 2025.02.08 12122131 00101233	牌楼敬老院 C2,1层223号 手动按钮 2025.02.08 12116137 00101223
牌楼敬老院 A1,1层1号 消防水泵 2025.02.08 12135135 00102316	牌楼敬老院 B4,1层187号 声光警报器 2025.02.08 12122131 00101187	牌楼敬老院 C2,1层146号 光电探测器 2025.02.08 12115135 00101146
牌楼敬老院 C1,2层221号 手动按钮 断路 2025.02.08 12133117 00101221	牌楼敬老院 B4,1层186号 声光警报器 2025.02.08 12122131 00101186	牌楼敬老院 C2,1层145号 光电探测器 2025.02.08 12115116 00101145
牌楼敬老院 C1,1层218号 手动按钮 断路 2025.02.08 12133115 00101218	牌楼敬老院 B4,1层187号 光电探测器 2025.02.08 12122131 00101080	牌楼敬老院 C2,1层184号 光电探测器 2025.02.08 12114157 00101131
牌楼敬老院 B4,1层233号 切断市电 2025.02.08 12125112 00101233	牌楼敬老院 B4,1层216号 手动按钮 2025.02.08 12122102 00101216	牌楼敬老院 C2,1层222号 手动按钮 2025.02.08 12114123 00101222
牌楼敬老院 C1,2层221号 手动按钮 断路 2025.02.08 12124100 00101221	牌楼敬老院 C1,2层221号 手动按钮 断路 2025.02.08 12120154 00101221	牌楼敬老院 C2,1层182号 光电探测器 2025.02.08 12114110 00101129
牌楼敬老院 C1,1层218号 手动按钮 断路 2025.02.08 12123159 00101218	牌楼敬老院 C1,1层218号 手动按钮 断路 2025.02.08 12120152 00101218	牌楼敬老院 B2,1层211号 手动按钮 2025.02.08 12113152 00101211
牌楼敬老院 B4,1层233号 切断市电 2025.02.08 12123143 00101233		